


LEGENDA KOMPONENTOV

Prívod		Horúcovod 120/60°C z predizolovaných ocelových rúr
Spiatočka		zdrúžený systém do 145°C izolácia radu "B" dĺžky 12 m
	TO	T – ODBOČKA
	PO	P – ODBOČKA
	OD	OBLÚK
	OV	VERTIKÁLNE KOLENO 90° S RAMENAMI L=1,0m
	RE	REDUKCIA
	S	MONTÁŽNA SPOJKA

N	ŠK	ŠTARTOVACÍ OSOVÝ KOMPENZÁTOR
	MK	KONCOVÁ OBJÍMKA
	ZP	ZASLEPENIE POTRUBIA
	PP	PRECHOD STENOU S PRIMUROVKOU
	PL	PRECHOD STENOU S LABYRINTOVÝM TESNENÍM
	SP	SKRÁTENÉ POTRUBIE NA MONTÁŽI



ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT	Ing. Vladimír MOROZ	VEDÚCI PROJEKTANT		Ing. Vladimír Moroz Osloboditeľov 62 066 01 Humenné IČO: 34 295 119 Autorizácia: 2721 A 5-2,4	
PROJEKTOVAL		AUTOR			
KRESLIL		VED.PROJEKČNEJ ZLOŽKY			
STAVBA	Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov EB3 sídlisko III.				
INVESTOR- OBJEDNÁVATEL	HES s.r.o., HUMENNÉ			ZMENA	
MIESTO	VS EB-3, sídlisko. III, Humenné			STUPEŇ	PROJEKT STAVBY
OBJEKT	VONKAŠIE ROZVODY		ČÍSLO OBJEKTU	ZAKAZK. ČÍSLO	19-2020
DIEL	UVK	Časť	STAVEBNÁ	FORMÁT	2x A4
OBSAH VÝKRESU				MIERKA	1:610
MONTÁŽNY PLÁN					PRÍLOHA 02